



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Свердловский Дорожный филиал  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Пермский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер, д. 8, стр. 2, телефон/факс: 8 (499) 262-15-93	Аттестат аккредитации № RA.RU.710131 от 01.03.2016
Фактический адрес: 614046, г. Пермь, ул. Боровая, д. 20, телефон/факс: 8 (342) 230-29-32, 230-24-46	
ОГРН	1057701020816
ИНН	7701351634

Ф 22 ДП ОИ 02.04.01.2015



**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач Пермского филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии по железнодорожному  
транспорту»

Заместитель технического директора

С.М. Мыщик

«05» сентября 2018 г.

Регистрационный № 2255.3.Д от «05» сентября 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам лабораторно-инструментальных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 12451 от «05» сентября 2018 г.**

- 1. Наименование объекта, где проведены исследования:** АО «Пермтрансжелезобетон»
- 2. Наименование заказчика экспертизы:** АО «Пермтрансжелезобетон», расположенное по адресу: 617050, Пермский край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2
- 3. Юридические основания для проведения экспертизы:** производственный контроль по договору от 01.06.2017 № 61/2017
- 4. Вид исследования и условия отбора и доставки проб, проведения замеров:** проба питьевой воды, отобранная 30.08.2018 в 09 часов 30 минут из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта АО «Пермтрансжелезобетон», расположенного по адресу: 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2, на химические и микробиологические показатели, доставлена 30.08.2018 в 13 часов 00 минут в соответствии НД
- 5. Наименование поступивших на экспертизу протоколов исследований с актами отбора проб или проведения замеров, условия транспортировки проб или проведения замеров:** протокол лабораторных испытаний № 12451 от «05» сентября 2018 г. с актом отбора проб воды от «30» августа 2018 г
- 6. НД, на соответствие которым проводится экспертиза:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.02.2010, 28.06.2010)
- 7. Исследовательская часть:** проба № 12451 питьевой воды, отобранная 30.08.2018 в 09 часов 30 минут из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта

АО «Пермтрансжелезобетон», расположенного по адресу: 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2, **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.02.2010, 28.06.2010) по химическим и микробиологическим показателям в объёме проведённых испытаний.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

#### **На основании выше изложенного:**

Представленная проба № 12451 питьевой воды, отобранная из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта АО «Пермтрансжелезобетон», расположенного по адресу: 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2,

**соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.02.2010, 28.06.2010) по химическим и микробиологическим показателям в объёме проведенных испытаний.

Исполнил:

Врач по коммунальной гигиене, эксперт  
Сертификат от 28.12.2016 № 10018



Н.А. Трясцина

подпись

Проверил:

Врач по общей гигиене, эксперт  
Сертификат от 28.12.2016 № 10014



В.В. Дорофеева

подпись



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
Пермский филиал  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Телефон: (499) 262-15-93 факс: (495) 607-44-63 E-mail: [fcrw@mail.ru](mailto:fcrw@mail.ru)

Место фактического осуществления деятельности: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Боровая, 20

Телефон: (342) 230-29-32 факс: 230-24-46 E-mail: [fbuz-zhd.perm@mail.ru](mailto:fbuz-zhd.perm@mail.ru)

АТТЕСТАТ аккредитации

№ РА.RU.21ЯЮ31 от 18.03.2016



**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач Пермского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту»  
Руководитель ИЛЦ

С.М. Мыщик

«05» сентября 2018 года

**Протокол**

**лабораторных испытаний  
№ 12451 от «05» сентября 2018 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО «Пермтрансжелезобетон»
- 2. Юридический и фактический адрес:** 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2
- 3. Место отбора проб:** водоразборный кран в терапевтическом кабинете медпункта
- 4. Наименование проб, дата изготовления:** питьевая вода, 30.08.2018
- 5. Изготовитель проб:** АО «Пермтрансжелезобетон»
- 6. Дата и время отбора проб:** 30.08.2018 в 09<sup>30</sup>
- 7. Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб:** помощник врача по общей гигиене  
О.Л. Субботина  
**Представитель объекта, в присутствии которого проводился отбор проб (должность, Ф.И.О.):**  
начальник ПСЦ А.В. Артёмов
- 8. Дополнительные сведения:** производственный контроль по договору от 01.06.2017 № 61/2017
- 9. Условия, дата и время доставки проб в ИЛЦ:** в соответствии с НД, 30.08.2018, в 13<sup>00</sup>
- 10. НД на продукцию:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.01.2010, 28.06.2010)
- 11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.01.2010, 28.06.2010)
- 12. Код проб:** 12451К-В-хб-18

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью/ не определен	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>Наименование пробы:</b> вода питьевая из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта <b>Номер пробы:</b> 12451				
<i>Химические исследования</i>				
Регистрационный номер: 6261 дата начала испытаний: 30.08.2018 дата выдачи результата: 03.09.2018				
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С, баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С, баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164
3	Привкус, баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164
4	Цветность, градусы	< 1,0	Не более 20	ГОСТ 31868
5	Мутность, ЕМФ	< 1,0	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
<i>Микробиологические исследования</i>				
Регистрационный номер: 6768 дата начала испытаний: 30.08.2018 дата выдачи результата: 31.08.2018				
1	ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), КОЕ в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Паразитологические исследования</i>				
Регистрационный номер: Дата начала испытаний: - Дата выдачи результата: -				
1	-	-	-	-

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Помощник врача по общей гигиене



О. Л. Субботина

подпись

**Дополнительные сведения (мнения, толкования):** не требуются.