

**Температурный график
теплоносителя в ситеме отопления на границе балансовой ответственности РСО.**

температура наружного воздуха, С	температура теплоносителя
10	38
9	38
8	40
7	40
6	42
5	43
4	45
3	46
2	48
1	49
0	50
-1	51
-2	54
-3	55
-4	57
-5	60
-6	60
-7	60
-8	60
-9	60
-10	65
-11	65
-12	65
-13	65
-14	65
-15	65
-16	70
-17	70
-18	70
-19	70
-20	70
-21	75
-22	75
-23	75
-24	75
-25	75
-26	80
-27	80
-28	80
-29	80
-30	80
-31	85
-32	85
-33	85
-34	85
-35	85

РСО :

АО "Пермтрансжелезобетон"

_____ / Р.Р.Разутдинов /

" ____ " _____ 201__ г.
М.п.

Абонент:

МБОУ "СОШ № 11 "

_____ /В.В.Тиунова/

" ____ " _____ 201__ г.
М.п.